



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ВОЛЬСКОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

412909 Саратовская область, г. Вольск, ул. Народная, д.204 Тел./8-845-93/5-98-59 gpn17@gumchs.saratov.ru

Предписание № 23/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 «Ласточка»
г. Вольска, Саратовской области в лице заведующий Гаршиной Оксаны Яковлевны

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вольскому району Саратовской области № 23 от 27.04.2021, в период с 09 час. 00 мин. "25" мая 2021 г. до 09 час. 00 мин. "04" июня 2021 г. государственным инспектором Вольского района Саратовской области по пожарному надзору Курылёвым А.С. проведена плановая выездная проверка Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Ласточка» г. Вольска, Саратовской области, осуществляющего деятельность по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Звездная, 1,

совместно с: заведующий МДОУ " Детский сад № 1 «Ласточка» г. Вольска Саратовской области" Гаршиной Оксаной Яковлевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Планы эвакуации людей при пожаре, расположенные в левом и правом крыле здания на 1-ом и 2-ом этаже выполнены без текстовой части.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»	02.08.2021	.
2.	Руководителю организации обеспечить перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год),	п.50 ППР в РФ	02.08.2021	

	внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарные шкафы расположенные в левом и правом крыле здания с 1-го по 2-й этаж, оборудовать элементом фиксации в закрытом положении.		
3.	Пожарные шкафы расположенные в левом и правом крыле здания с 1-го по 2-й этаж выполнить из не горючего материала.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.2.3 СП 10.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод», п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытания.	10.01.2022
4.	Руководителю организации обеспечить приспособлением для самозакрывания и уплотнений в притворах двери лестничных клеток.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст. 6 Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.», п. 24 ППП в РФ	02.08.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Вольского района Саратовской области по пожарному надзору

"04" июня 2021 г.

Курылёв А.С.



Предписание получил:

Заведующий МДОУ "Детский сад № 1
«Ласточка», г. Вольска Саратовской области

«04» июня 2021 г.

Гаршина О.Я.